

Destinataire(s) :

MAIRIE DE VILLENES SUR SEINE

SUEZ EAU FRANCE

SYNDICAT DES EAUX DE FEUCHEROLLES

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant :

SY FEUCHEROLLES

Commune de : VILLENES-SUR-SEINE

Prélèvement et mesures de terrain du **26/08/2025 à 10h41** pour l'ARS, par le laboratoire :

LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : ORGEVAL (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : POINT MOBILE VILLENES/SEINE - 3-5-7 ALLÉE DOMAINE DES
MIGNEAUX, SALLE DE BAIN 1ER ÉTAGE

Code point de surveillance : 0000001381 Code installation : 000577 Type d'analyse : PCCHV

Code Sise analyse : 00255358 Référence laboratoire : LSE2508-51379 Numéro de prélèvement : 07800249341

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-07800249341 - page : 1)

Le jeudi 25 septembre 2025

P/ le Directeur général et par délégation,
P/ le Directeur départemental et par délégation,
L'Ingénieur d'études sanitaires,

Signé

Marie-Claude GOURDET

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Analyse laboratoire

Composés Organo-halogénés volatils et semi volatils

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorure de vinyl monomère	0,0084	µg/L		0,5		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1